



BMA 88279 Amtzell

Bauamt

Sachbearbeiter: Günter Halder

Besprechungsprotokoll

Datum: 30.05.2017

Ort: Amtzell

Projekt/Anlass: Ortstermin zum Bebauungsplanverfahren Pfärricher Straße

Anwesend: Straßenbauamt Ravensburg Herr Kuhm, Herr Rademacher
Polizei Herr Standt, Herr Gauß, Herr Halder

Der Abstand von baulichen Anlagen zur Kreisstraße muss min. 5 m betragen.

Die Frage ob von der Kreisstraße direkt in eine mögliche Tiefgarage (Höhe Jahnstraße) eingefahren werden kann, zusätzlich die neue Erschließungsstraße ins Baugelände oberhalb erfolgen kann, wird als sehr kritisch gesehen.

Nach Ansicht der Anwesenden verbleiben 2 realistische Varianten:

Variante 1.1 Tiefgaragenzufahrt über Erschließungsstraße, diese sollte möglichst rechtwinklig auf die Pfärricher Straße führen. Verbindung zu Pfänderweg unproblematisch.

Variante 1.2 Sollte an Tiefgaragenzufahrt direkt von der Pfärricher Straße festgehalten werden könnte zumindest in neue Erschließungsstraße „nur“ zugefahren werden, d.h. es müsste eine Einbahnregelung über Pfänderweg in Pfärricher Straße (Ausfahrt) erfolgen.

Variante 1.1 ist für Straßenbaubehörde die optimale Lösung!

Günter Halder